◎ 改正屋内消火栓設備比較表（平成２５年１０月１日施行）

項目＼区分		易操作性１号消火栓	２号消火栓 （２号(イ)）	広範囲型２号消火栓 （２号(ロ)）
防火対象物の区分		制限なし	次のａからｄまでの防火対象物には設置できません。 ａ　工場又は作業場 ｂ　倉庫 ｃ　ａ又はｂの地階、無窓階、４階以上の階 ｄ　指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）を貯蔵し、又は取り扱うもの	同左
消火栓箱	水平距離 放水圧力 放水量	25m 以下 0.17～0.7MPa 130 ℓ/min 以上	15m 以下 0.25～0.7MPa 60 ℓ/min 以上	25m 以下 0.17～0.7MPa 80 ℓ/min 以上
消火栓箱	ノズルの機能	容易に開閉できる装置	同左	同左
消火栓箱	開閉弁	床面からの高さ 1.5m 以下又は天井（天井に設ける開閉弁は自動式のものに限ります。）※	同左	同左
消火栓箱	降下装置操作部（天井設置型の場合）	壁に設置するものは床面からの高さ 0.8m 以上 1．5m 以下 ※ 天井に設置するものは床面からの高さ 1.8m 以下　※	同左	同左
消火栓箱	ホースの収納方式	延長及び格納の操作が容易にできるもの消防庁長官が定める基準に適合するように収納されていること。※	同左	同左
消火栓箱	位置表示灯 始動表示灯	・屋内消火栓箱の上部に、取付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れた所から容易に識別できる赤色の灯火 ・屋内消火栓箱の直近の箇所には、取付け位置から 10m離れたところで、かつ、床面からの高さが 1.5mの位置から容易に識別できる赤色の灯火（天井設置の場合）　※ ・消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れた所から容易に識別できる赤色の灯火（天井設置の場合）※	同左	同左
消火栓箱	消火栓箱の表示	「消火栓」	同左	同左
ホース	ホースの長さ	ホース接続口から当該範囲内に有効に放水できる長さ（放水距離概ね 5m）（移動式泡・同不活性ガス・同ハロゲン化物・同粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備についても同様）※ （30m＋放水距離 5m）	同左 （20m＋放水距離 5m）	同左 （30m＋放水距離 5m）
ホース	ホースの構造	一人で操作できるものとして総務省令の基準に適合するもの（規則第 11 条の２）※	同左	同左
ポンプ等	吐出能力	150 ℓ/min×消火栓設置個数（最大２）	70 ℓ/min×消火栓設置個数（最大２）	90 ℓ/min×消火栓設置個数（最大２）
ポンプ等	ポンプ起動方式	ポンプ直近の制御盤で起動及び停止操作ができ、かつ、開閉弁の開放又は消防用ホースの延長操作等と連動して起動できること。	同左	同左
配管	立上り管	呼称 50mm 以上	呼称 32mm 以上	呼称 40mm 以上
水源水量		2.6 ㎥×消火栓設置個数（最大２個）	1.2 ㎥×消火栓設置個数（最大２個）	1.6 ㎥×消火栓設置個数（最大２個）
その他		日本検定協会の品質評価対象品（認定評価対象品へ移行）	同左	認定評価対象品

備考　１　１号消火栓（２人以上で操作するもの）については省略してあります。
　　２　アンダーライン付きはこの改正（平成２５年１０月１日施行）で、追加・変更されたものです。
　　３　「※」はスプリンクラー設備の補助散水栓についても同様の取り扱いとなります。
　　４　経過措置：平成 26 年３月 31 日までは、従前の例によります。